



Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области  
620014 ул. Шейнкмана, 84, г. Екатеринбург,  
Тел. 346-12-60, 346-12-70 факс: 8 (343) 346-12-5  
gu@mchs96.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО город Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР  
623850, Свердловская область, город Ирбит, улица Революции, 17  
телефон (34355) 6-37-51

г. Ирбит

"19" февраля 2021  
12-00

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля**  
**юридического лица, индивидуального предпринимателя**  
**№ 1**

По адресу: 623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Елизарьевых, 33-А.

На основании: распоряжения (приказа) № 1 от "18" января 2021 года главного государственного инспектора г. Ирбита, Ирбитского района и Байкаловского района по пожарному надзору Попова Андрея Сергеевича

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Ирбит "Детский сад компенсирующего вида № 2" (МБДОУ "Детский сад №2») Дата и время проведения проверки:

«26» января 2021 с 12-00 до 14-00 Продолжительность 2 часа.

«08 » февраля 2021 с 14-00 до 16-00 Продолжительность 2 часа.

«19» февраля 2021 с 11-00 до 12-00 Продолжительность 1 час.

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня, 5 часов.

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы МО город Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 2" Долгополова Людмила Геннадьевна 19.01.2021г.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившие проверку:

Вохминцев Сергей Павлович, заместитель главного государственного инспектора г. Ирбита, Ирбитского района и Байкаловского района по пожарному надзору

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 2" Долгополова Людмила Геннадьевна

**В ходе проведения проверки**, выявлены нарушения требований пожарной безопасности, предусмотренные Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 г. №123-ФЗ), «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479), а именно:

- В здании детского сада отсутствует аварийное освещение (ч.4, ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.1.6СНиП П-А.9-71 «Искусственное освещение нормы проектирования»);

- Выходы на кровлю, через лестничные клетки, не оборудованы противопожарными люками 2-го типа (ст. 4, 6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.7.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.

Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»).

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Проверочный лист от 19.02.2021г.; Предписание об устранении нарушений № 1/1/1 от 19.02.2021 года.

Подписи лиц, проводивших проверку:

заместитель главного государственного инспектора  
г. Ирбита, Ирбитского района и Байкаловского района  
по пожарному надзору  
Вохминцев Сергей Павлович

\_\_\_\_\_  


С Актом проверки ознакомлен(-а), копию акта со всеми приложениями получил(-а):

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 2"

Долгополова Людмила Геннадьевна

" 19 " 02 2021

\_\_\_\_\_  


(подпись)

Отметка об отказе в ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись, уполномоченного должностного лица проводившего проверку)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области  
620014 ул. Шейнкмана, 84, г. Екатеринбург,  
Тел. 346-12-60, 346-12-70 факс: 8 (343) 346-12-5  
gu@mchs96.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО город Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР  
623850, Свердловская область, город Ирбит, улица Революции, 17  
телефон (34355) 6-37-51

### Предписание N 1/1/1

по устранению обязательных нарушений требований пожарной безопасности

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению**

**муниципального образования город Ирбит " Детский сад компенсирующего вида № 2"**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

г. Ирбит

«19» февраля 2021 г.

**во исполнение распоряжения** главного государственного инспектора г. Ирбита и Ирбитского района по пожарному надзору № 1 от 18.01.2021 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

**в период** с 12-00 до 14-00 часов «26» января 2021 с 14-00 до 16-00 часов, «08 » февраля 2021 с 11-00 до 12-00 часов, «19» февраля 2021 г.

**проведена проверка** – Вохминцевым Сергеем Павловичем, заместителем главного государственного инспектора г. Ирбита, Ирбитского района и Байкаловского района по пожарному надзору

зданий и помещений Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Ирбит " Детский сад компенсирующего вида № 2" (МБДОУ "Детский сад № 2")

**расположенно(ых) по адресу:** Свердловская область, г. Ирбит, ул. Елизарьевых, 33-А.

**совместно с:** Заведующим МБДОУ "Детский сад № 2" Долгополовой Людмилой Геннадьевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявления нарушения	наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2		3	4
1	-В здании детского сада отсутствует аварийное освещение	ч.4, ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.1.6СНиП II-A.9-71 «Искусственное освещение нормы проектирования»	01.02.2022	

2	Выходы на кровлю, через лестничные клетки, не оборудованы противопожарными люками 2-го типа	ст. 4, 6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.7.7 СП 4.13.130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	01.02.2022	
---	---	--	------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

заместитель главного государственного инспектора  
г. Ирбита, Ирбитского района и Байкаловского района  
по пожарному надзору  
Вохминцев Сергей Павлович

"19" февраля 2021 г.

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 2"

Долгополова Людмила Геннадьевна

"19" февраля 2021 г.



М.Л.П.

(подпись)